

# ねずみ鑄鉄管の緊急漏えい点検の結果について

平成19年1月28日  
北陸ガス株式会社

北陸ガス株式会社は、北海道北見市におけるガス漏れによる一酸化炭素(CO)中毒事故に鑑み、弊社保有のねずみ鑄鉄管全線の漏えい点検を実施いたしました。

漏えい点検の結果は以下のとおりです。

## 1. 漏えい点検概要

- ・ 点検実施日 : 平成19年1月26日(金)～1月27日(土)の2日間
- ・ 点検実施延長 : 約90Km
- ・ 点検地区 : 新潟市(旧新潟市、旧豊栄市、旧亀田町)、長岡市(旧長岡市)、三條市(旧三條市)、加茂市の計64地区

## 2. 点検結果

点検の結果、ねずみ鑄鉄管の亀裂、折損、ひび割れ、腐食は発見されませんでした。(北見市の事例のような漏れは発見されませんでした。)なお、点検の過程で、管接合部からのごく微量の漏れが一部で見られましたが、既に修理を完了しております。

弊社保有のねずみ鑄鉄管全線にわたり保安上の問題はありません。

なお、弊社供給のガスには一酸化炭素(CO)は含まれておりません。

以上

< 問い合わせ先 >  
北陸ガス株式会社  
総合企画グループ 担当 今井・渋谷  
TEL : 025-245-2214