

# 新潟市北区濁川地区の一部で発生した ガス供給不良について

平成24年1月2日  
北陸ガス株式会社

本日、新潟市北区濁川地区の一部で以下のとおり377戸のお客さまへの都市ガス供給が停止しました。

供給を停止させていただいたお客さまには大変なご不便をおかけし、まことに申し訳ございません。現在、当社では都市ガス供給の再開に向けて鋭意復旧作業に取り組んでおり、本日中の復旧を見込んでおります。供給再開には今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

## <本日発生したガス供給不良について>

1. 発生日時 1月2日（月）午後1時47分
2. 供給停止場所 新潟市北区濁川および新崎の一部
3. 供給停止件数 377件
4. 原因 ガスの圧力を調整する整圧器の故障によるものと考えられます。
5. 対応状況 供給停止の対象となるお客さまを個別に巡回し、一旦閉栓作業を行った後、再度開栓作業にあっております。
6. 復旧見込 本日中の復旧完了を予定しております。

以上

<問い合わせ先>  
北陸ガス株式会社  
総合企画グループ 担当 渋谷  
TEL : 025-245-2214